



+ KOLUMNA PRZYŁĄCZA WEBA GWARANTUJE BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRZEPISAMI PODŁĄCZENIE GAZU DO SKRZYNKI GAZOWEJ (APROBATA INiG). SKŁADA SIĘ Z PRZEJŚCIA PE/STAL W OSŁONIE Z RURY ALUMINIOWEJ ORAZ PIANKI IZOLACYJNEJ. OSŁONA TA ZABEZPIECZA RURĘ PE PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ, PROMIENIAMI UV I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI. PRZEPROWADZONE PRÓBY CIŚNIENIOWE NA CAŁYM ELEMENTE DAJĄ GWARANCJĘ SZCZELNOŚCI.

TYP	NAZWA	Gz [cal]	DN	ØPE [mm]	IPE [mm]	H [mm]	h [mm]	NUMER ARTYKUŁU
	Kolumna 32 x 1"	1"	--	Ø32	500	1500	1000	05-30-0032-06
A	Kolumna 32 x 5/4"	5/4"	--	Ø32	500	1500	1000	05-30-0032-05
	Kolumna 40 x 1"	1"	--	Ø40	500	1500	1000	05-30-0040-08
	Kolumna 40 x 5/4"	5/4"	--	Ø40	500	1500	1000	05-30-0040-07
	Kolumna 40 x 1 1/2"	1 1/2"	--	Ø40	500	1500	1000	05-30-0040-15
	Kolumna 50 x 5/4"	5/4"	--	Ø50	500	1500	1000	05-30-0050-05
	Kolumna 50 x 1 1/2"	1 1/2"	--	Ø50	500	1500	1000	05-30-0050-04
	Kolumna 63 x 5/4"	5/4"	--	Ø63	500	1500	1000	05-30-0063-12
	Kolumna 63 x 1 1/2"	1 1/2"	--	Ø63	500	1500	1000	05-30-0063-11
	Kolumna 63 x 2"	2"	--	Ø63	500	1500	1000	05-30-0063-13
B	Kolumna 25 x DN20	--	20	Ø25	500	1500	1000	05-30-0025-08
	Kolumna 32 x DN25	--	25	Ø32	500	1500	1000	05-30-0032-09
	Kolumna 63 x DN50	--	50	Ø63	500	1500	1000	05-30-0063-01
	Kolumna 90 x DN80	--	80	Ø90	500	1500	1000	05-30-0090-04
C	Kolumna 25 z kurkiem DN15	--	--	Ø25	500	1500	1000	05-30-0025-17
	Kolumna 32 z kurkiem DN15	--	--	Ø32	500	1500	1000	05-30-0032-16