



APROBATA TECHNICZNA

**INSTYTUT
NAFTY I GAZU
PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY**

PL 31-503 Kraków,
ul. Lubicz 25A
tel.: (12) 421 00 33
fax: (12) 430 38 85

Nazwa wyrobu:

**Uchwyty do gazomierzy
miechowych**

Nr aprobaty:

AT/2016-03-16 wydanie I/2016

Wnioskodawca:

GRUPA WEBA

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo

Producent:

GRUPA WEBA

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo

**Termin ważności:
28 grudnia 2021**

W wyniku postępowania aprobowego w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11. 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. R.P. z dnia 23.11.2004 r. Nr 249 poz. 2497), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy udziela Aprobata Technicznej na wyrób:

Uchwyty do podłączania gazomierzy miechowych typu 110, 130, 250, 280 i 335 przeznaczone są do instalowania w punktach pomiarowych lub w punktach redukcyjno-pomiarowych gazomierzy miechowych wielkości G1,6 do G25 o rozstawach króćców przyłączeniowych 110 mm, 130 mm, 250 mm, 280 mm i 335 mm.

Ciśnienie pracy do 10 kPa.

Zakres temperatur pracy od -30°C do $+60^{\circ}\text{C}$.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.R.P. z dn.10.09.2004 r. Nr 198, poz.2041), wyrób, na który została wydana Aprobata Techniczna zostaje dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Krajowej Deklaracji Zgodności z Aprobata.

Kierownik Działu
Aprobat Technicznych

Tadeusz Dziedzic



Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego

Maria Ciechanowska

Kraków, 29 grudnia 2016 r.

Egzemplarz nr ...1...z 4

APROBATA TECHNICZNA

Aprobata jednostronicowa jest integralną częścią wielostronicowej Aprobata AT/2016-03-16 wyd. I/2016